



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB88.B.00320/25

Серия RU № 0595159

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ». Место нахождения: 108814, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, КИЛОМЕТР КАЛУЖСКОЕ ШОССЕ 24-Й (П. СОСЕНСКОЕ), ДОМОВЛ 1, СТРОЕНИЕ 1, Э/ПОМ/К/УС 6/ХП/22/615. Адрес места осуществления деятельности: 108814, РОССИЯ, Г. МОСКВА, П. СОСЕНСКОЕ, КАЛУЖСКОЕ ШОССЕ, 24-Й КМ. ДОМОВЛАДЕНИЕ 1, СТРОЕНИЕ 1, ОФИС 615. Регистрационный номер и дата регистрации аттестата аккредитации: RA.RU.11HB88 от 17.11.2020 г. Телефон: +7 (499) 647-66-77. Адрес электронной почты: info@nlts.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МГК». Место нахождения (адрес юридического лица): 125430, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МИТИНО, УЛ. МИТИНСКАЯ, Д. 28, К. 2, КВ. 308. Основной государственный регистрационный номер: 1217700070114. Телефон: +7 (495) 963-18-55. Адрес электронной почты: info@dveri-mgk.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель Теляшов Рустэм Закирович. Место нахождения (адрес юридического лица): 197227, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г., ВН.ТЕР. Г. ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОМЕНДАНТСКИЙ АЭРОДРОМ, Б-Р СЕРЕБРИСТЫЙ, Д. 24, К. 2, КВ. 762. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 188760, РОССИЯ, ЛЕНИГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПРИОЗЕРСКИЙ РАЙОН, Г. ПРИОЗЕРСК, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, Д. 7.

ПРОДУКЦИЯ Двери деревянные противопожарные, глухие и с остеклением менее 25% от площади проема в свету, с автоматически выпадающим порогом, однопольные типов ДДПГ-01-ЕІ30 и ДДПО-01-ЕІ30, габаритными размерами по ширине от 700 мм до 1300 мм, по высоте от 1700 мм до 2950 мм; двупольные типов ДДПГ-02-ЕІ30 и ДДПО-02-ЕІ30, габаритными размерами по ширине от 1100 мм до 2000 мм, по высоте от 1700 мм до 2950 мм, толщиной полотна не менее 50 мм; светопрозрачное заполнение – стекло противопожарное многослойное марки «Бренд Гласс ПАРАФЛАМ ЕІW30» (ТУ 23.12.12-001-79710207-2021, ООО «Бренд Гласс») толщиной не менее 20 мм, выпускаемые по техническим условиям ТУ 16.23.11-001-0111818656-2025 «ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВНУТРЕННИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 4418290000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № БЦ25-11-10/1 от 10.11.2025 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21AH91), акта анализа состояния производства № НЛ043-287.25-01 от 17.10.2025 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Национальная Лаборатория» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11HB88), подписавший(е) эксперт(ы): Куценко Андрей Викторович, Тынчерова Эльмира Шариджановна. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости – ЕІ30. Условия хранения: в части воздействия климатических факторов внешней среды – согласно группе условий ОЖ2 по ГОСТ 15150-69 в упакованном виде в закрытых помещениях или под навесом, в условиях исключающих попадание осадков, контакт с влагой и отсутствию в окружающей атмосфере паров химически агрессивных веществ. Срок хранения – 1 год. Срок службы – 10 лет. Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 05.05.2025 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 13.11.2025 **ПО** 12.11.2030 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Евгений (подпись)
Мироша (подпись)



Елисеинова Анастасия Викторовна (Ф.И.О.)

Илюшин Алексей Владимирович (Ф.И.О.)