

СДСПБ



Система добровольной сертификации в области пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.ОС05.00403

(номер сертификата соответствия)

0001764

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Индивидуальный предприниматель Теляшов Рустэм Закирович. Адрес: 197227, Россия, Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д.24, корп.2, кв.762, Адрес производства: 188760, Ленинградская область, г.Приозерск, ул.Заводская, д.7. Телефон/Факс: 8-911-830-

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Индивидуальный предприниматель Теляшов Рустэм Закирович. Адрес: 197227, Россия, Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д.24, корп.2, кв.762, Адрес производства: 188760, Ленинградская область, г.Приозерск, ул.Заводская, д.7. Телефон/Факс: 8-911-830-49-04

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации ООО "Вега" Адрес: 107078, Россия, Москва, улица Садовая-Спасская, дом 17/2, этаж 2, помещение I. Телефон: +7-909-356-1455. Адрес электронной почты: vega.infor@yandex.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.31588.04ОЦН0.ОС05

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Двери деревянные противопожарные дымогазонепроницаемые (EIS 30) тип - согласно Приложению № 0000989 на 1 листе (выпускаемые по ТУ 16.23.11.130-001-0111818656-2020)

Код ОК -

Код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие которых
проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость. ГОСТ Р 53303-2009 Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость (с Изменением N 1). Предел огнестойкости EIS 30.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 001/С-21/10/21 от 18.10.2021 года, выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега" (аттестат аккредитации РОСС RU.31588.04ОЦН0.ИЛ03)

ТУ 16.23.11.130-001-0111818656-2020

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.10.2021 по 17.10.2026



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Белянин

В.С. Киров

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

**ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату соответствия**

№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.ОС05.00403
(номер сертификата соответствия)

0000989

(учетный номер бланка)

Двери деревянные внутренние противопожарные дымогазонепроницаемые:

- ДТПГ – 1П(Л)30 (глухая, однопольная с габаритными размерами: по высоте - от 1400 мм до 2700 мм, по ширине - от 600 мм до 1150 мм, толщина полотна — не менее 45мм);
- ДТПГ – 2П(Л)30 (глухая, двупольная с габаритными размерами: по высоте - от 1400 мм до 2700 мм, по ширине - от 1100 мм до 2100 мм, толщина полотна — не менее 45мм);
- ДТПО – 1П(Л)30 (со светопрозрачным заполнением (стекло пожаростойкое многослойное марки Бранд Гласс ПАРАФЛАМ-EIW30 (толщиной 19-22 мм), ТУ 5924-001-61067415-09) менее 25 % от площади дверного проема в свету, однопольная с габаритными размерами: по высоте - от 1400 мм до 2700 мм, по ширине - от 600 мм до 1150 мм), толщина полотна – не менее 45 мм);
- ДТПО – 2П(Л)30 (со светопрозрачным заполнением (стекло пожаростойкое многослойное марки Бранд Гласс ПАРАФЛАМ-EIW30 (толщиной 19-22 мм), ТУ 5924-001-61067415-09) менее 25 % от площади дверного проема в свету, двупольная с габаритными размерами: по высоте - от 1400 мм до 2700 мм, по ширине - от 1100 мм до 2100 мм), толщина полотна – не менее 45 мм);

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Белянин А.А.

Киров В.С.

